

SEKTOR ZA ZAŠTITU OD POŽARA

USLOVI ZA IZVRŠENJE USLUGA

Servisne radionice aparata za gašenje požara

Korisnik je dužan da:

- obezbedi uobičajene uslove radne okoline
- spoljni i unutrašnji hidranti koji čine hidrantsku mrežu koja se kontroliše moraju da budu u funkcionalnom stanju
- na hidrantima svi ventili kojima se vrši otvaranje i zatvaranje dotoka vode moraju da budu u ispravnom stanju
- kada se vrši kontrolisanje spoljne hidrantske mreže (spoljni podzemni i nadzemni hidranti) spoljna temperatura ne sme biti manja od 0°C zbog mogućnosti zamrzavanja vode u instalaciji i pucanja ventila prilikom pokušaja aktiviranja hidranata.